

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Коми**

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71  
тел/факс: (8212) 21-93-38; E-mail: tu@gsenkomi.ru

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

№ 11-00-05/69-12488-2019

г. Сыктывкар

«16» декабря 2019 года

Должностным лицом Крутиковой Еленой Юрьевной, заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, при рассмотрении материалов проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления № 1218 от 06.11.2019 года в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» в Сыктывкарском лесном институте (филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,

юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Институтский переулок, д. 5, литер У,

фактический адрес осуществления деятельности: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39; ул. Первомайская, д. 121, ул. Старовского д. 26, ул. Лесопарковая д. 14,

ОГРН 1027801536058, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.10.2002 года; ИНН 7802071697,

установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Отсутствуют подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки стулья-кресла для компьютерных классов, в кабинетах 107а, 318, 307(1), 316(1), 301(1), 305, 403 учебно-лабораторных корпусов Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова" по адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39; д.39 корпус № 2 (литер А1). Существующие стулья не обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ.

Требования санитарного законодательства гласят, что рабочий стул (кресло) должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию; поверхность сидения, спинки и иных элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений; имеющиеся стулья установлены без учета основных его размеров, которые должны соответствовать росту обучающихся в обуви.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» п. 9.6, п. 9.7, п. 11.6.

2. На момент выполнения проверки 26.11.2019 г. в 12 ч.00 мин. в общежитии Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26, лит. А. не обеспечивались условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями:

на внутренней стене кухни, расположенной в правом крыле пятого этажа первого блока отхождение покрасочного слоя; на внутренней стене кухни, расположенной в правом крыле четвертого этажа, первого блока отхождение плитки у раковины; в умывальном помещении отхождение покрасочного слоя на внутренней стене возле групп раковин; во втором блоке четвертого этажа правого крыла туалетного помещения отхождение покрасочного слоя; нарушение целостности покрытия: полов возле комнаты 114, угла потолка возле комнат 115 – 116; на третьем, втором этажах правого крыла первого блока на кухне под стояками систем трубопроводов выявлены нарушения целостности покрытия; на третьем, втором этажах правого крыла на внутренней стене туалетного помещения со стороны коридора отхождение штукатурно-покрасочного слоя; на втором этаже, второго блока туалетного помещения на внутренней стене отхождение покрасочного слоя; на третьем и втором этажах левого крыла, на внутренних стенах кухни первого блока под стояками систем трубопроводов и под раковиной на кухне третьего этажа выявлены нарушения целостности покрытия; на третьем этаже левого крыла, второго блока в умывальном помещении отхождение покрасочного слоя на внутренней стене, что не позволяет качественно проводить уборку и дезинфекцию.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» п. 5.1;

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 6.1.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

### **ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

1. Рабочие места для работы с ПЭВМ в компьютерных классах, кабинетов 107а, 318, 307(1), 316(1), 301(1), 305, 403 учебно-лабораторных корпусов по адресам: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39; д.39 корпус № 2 (литер А1) привести в соответствие с установленными требованиями к рабочему стулу (креслу).

Срок - 28.12.2020 г.

2. Отделку внутренних стен кухонь правого крыла пятого, четвертого, третьего, второго этажей первого блока; кухонь на третьем и втором этажах левого крыла; умывальных помещений правого крыла четвертого этажа, третьем этаже левого крыла второго блока; туалетного помещения второго этажа второго блока; внутренних стен туалетного помещения на третьем, втором этажах правого крыла; полов возле комнаты 114, угла потолка возле комнат 115 – 116 общежития по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26, лит. А. привести в соответствие с установленными требованиями.

Срок - 28.12.2020 г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении: по п.п. 1, 2 в срок до 28.12.2020г., представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение трёх месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение трёх месяцев с момента получения.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёхсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель руководителя Управления

Е. Ю. Крутикова



Копию настоящего предписания получил: «16» декабря 2019 г.:

Должность

*Н.О. директора СИИ*

Подпись

*С.И.*

Расшифровка подписи

*Тарусин С.А.*